

Parc Agroforest  
5 Rue des Silos  
05000 GAP  
Tel : 04 13 55 86 11  
Courriel : ARS-PACA-DT05-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

**RESULTATS D'ANALYSES  
D'EAU DE CONSOMMATION  
POUR AFFICHAGE OBLIGATOIRE  
Code de la Santé Publique - Art.R1321-30**

**Date information exploitant : 03-oct-16**

**Recontrôle suite à la non conformité du: 15-sept-16**

**Date du Recontrôle : 27-sept-16**

**Retour Normale Fait par : VOUTIER L**

**COMMUNE : MANTEYER**

PSV	Nom Point de Prélèvement	Lieu prélèvement
3078	RESERVOIR DU CHEF LIEU	SORTIE

**Résultats des Analyses**

<i>Paramètre</i>	<i>Valeur</i>	<i>Norme</i>
Escherichia Coli (pour 100 ml)		0/100 ml
Enterocoques (pour 100 ml)		0/100 ml
Chlore libre (mg/l)		
Spoires B.A.S.R (pour 100 ml)		
Turbidité (NFU)		

Autre paramètre :

**Les résultats des analyses effectuées suite à la précédente non-conformité permettent de confirmer le retour à la normale de la qualité des eaux distribués.**

Fax Labo CARSO : 04 37 65 29 84

Destinataires		Téléphone	Fax
Exploitant	MANTEYER (MAIRIE DE)	0492578073	0492579747
Maître d'Ouvrage	MANTEYER (MAIRIE DE)	0492578073	0492579747